



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/36042/2017
Číslo spisu: S-ZU/36042/2017
Spisový znak: 4.0.3.
Vyřizuje.: RNDr. Říha
Tel.: 543 423 321
Mobil: 739 624 837
E-mail: ivo.riha@zuova.cz
Datum: 15.1.2018

NIVELCO BOHEMIA s.r.o.
Měnin 523
664 57 Měnin

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU
S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, jste požádali o posouzení zdravotní nezávadnosti **Plastového plovákového spínače NIVOFLOAT NLN se závažím NMW-100-0 a přívodním kabelem o délce 5 až 20 m**, výrobce Mac3 SpA, Via Maestri del Lavoro 25/27, 50013-Campi Bisenzio, Itálie

V předloženém vzorku bylo provedeno testování materiálu v přímém styku s vodou, byly stanoveny fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele v závislosti na charakteru, jeho materiálovém složení a účelu použití. Výsledky jsou uvedeny v protokolu č. 75867/2017

Předložená dokumentace

- Přihláška vzorku s názvem výrobku a výrobcem
- Vzorky k výluhovým testům
- Materiálový list
- Montážní a provozní návod

Na základě zhodnocení výsledků výluhových testů lze konstatovat, že **Plastový plovákový spínač NIVOFLOAT NLN se závažím NMW-100-0 a přívodním kabelem o délce 5 až 20 m**, výrobce Mac3 SpA, Via Maestri del Lavoro 25/27, 50013-Campi Bisenzio, Itálie

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

RNDr. Ivo Říha
zástupce vedoucí Centra hygienických laboratoří

Příloha: Protokol č. 75867/2017 vystavený Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, pracoviště Brno, Gorkého 6, dne 15.1.2018